

設計図書等に関する回答書

下記工事の設計図書等に関する質問について、下記のとおり回答します。

令和6年5月20日

八幡平市長 佐々木 孝 弘

記

- 1 工事名 安代総合支所空調設備工事
- 2 工事場所 八幡平市 吠田 地内
- 3 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答
1	電気室～既設 Ⅲ～既存中継盤までは既設の配管を利用できるという事よろしいでしょうか。	既設配管を利用できます。
2	作業は平日可能でしょうか。	停電作業を除き、可能です。