

| 名称 | 水源 | 採水場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | max | min | 平均値 | | |
|-------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 上水道 | 平笠水源系 平笠第1 平笠第2 大宮 | 平笠配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | 水温 | 10.2℃ | 10.0℃ | 10.8℃ | 11.0℃ | 10.9℃ | 11.5℃ | 10.6℃ | 10.5℃ | 9.9℃ | 10.0℃ | 9.8℃ | 10.0℃ | 11.5℃ | 9.8℃ | 10.4℃ | | | | |
| | 平笠水源系 平笠新第3 | 平笠配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| | 水温 | 10.5℃ | 10.0℃ | 10.8℃ | 11.0℃ | 11.1℃ | 11.2℃ | 10.9℃ | 10.5℃ | 10.5℃ | 10.5℃ | 10.0℃ | 10.5℃ | 11.2℃ | 10.0℃ | 10.6℃ | | | | |
| | 大関水源系 大関 土登平 刈屋西 刈屋東 陣の山 | 高森配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml |
| クリプトスピリジウム | | | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| ジアルジア | | | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.4℃ | 11.7℃ | 11.4℃ | 12.5℃ | 12.4℃ | 14.0℃ | 12.8℃ | 11.7℃ | 10.0℃ | 9.5℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 14.0℃ | 9.0℃ | 11.1℃ | | | | | |
| 石倉 | 新田配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 5.0℃ | 8.6℃ | 12.6℃ | 15.0℃ | 16.0℃ | 17.0℃ | 16.0℃ | 12.0℃ | 8.2℃ | 7.0℃ | 4.5℃ | 3.5℃ | 17.0℃ | 3.5℃ | 10.5℃ | | | | | |
| 長者屋敷 | 長者屋敷水源地 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.5℃ | 9.2℃ | 10.0℃ | 9.7℃ | 9.9℃ | 10.5℃ | 9.8℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.7℃ | 9.0℃ | 8.5℃ | 10.5℃ | 8.5℃ | 9.5℃ | | | | | |
| 小屋の沢 | 小屋の沢配水池 | 大腸菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ジアルジア | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小屋の沢 | 新小屋の沢 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 8.8℃ | 8.6℃ | 9.4℃ | 8.8℃ | 8.8℃ | 9.5℃ | 9.0℃ | 8.9℃ | 8.5℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 8.2℃ | 9.5℃ | 8.0℃ | 8.3℃ | | | | | |
| 前森 (大花森) | 大花森配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.5℃ | 8.9℃ | 11.0℃ | 12.2℃ | 15.5℃ | 15.0℃ | 12.5℃ | 11.5℃ | 8.0℃ | 7.2℃ | 6.0℃ | 6.5℃ | 15.5℃ | 6.0℃ | 10.3℃ | | | | | |
| 岩津張 | 岩津張配水池 | 大腸菌 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | 不検出 | 不検出 | | | | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | 不検出 | 不検出 | | | | | 不検出 | 不検出 | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 8.4℃ | 8.5℃ | 12.4℃ | 11.6℃ | 11.5℃ | 13.8℃ | 11.9℃ | 10.6℃ | 9.1℃ | 8.5℃ | 8.2℃ | 7.0℃ | 13.8℃ | 7.0℃ | 10.1℃ | | | | | |
| 畑 | 畑配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.3℃ | 8.3℃ | 13.5℃ | 10.5℃ | 12.0℃ | 12.5℃ | 10.2℃ | 9.5℃ | 8.6℃ | 8.0℃ | 7.5℃ | 9.0℃ | 13.5℃ | 7.5℃ | 9.9℃ | | | | | |
| 穴窪 | 柏台配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.8℃ | 9.6℃ | 10.5℃ | 11.2℃ | 11.2℃ | 12.2℃ | 10.5℃ | 10.2℃ | 9.6℃ | 9.3℃ | 8.5℃ | 9.0℃ | 12.2℃ | 8.5℃ | 10.1℃ | | | | | |
| 下ゲンダリ | 温泉郷配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 8.3℃ | 5.2℃ | 9.7℃ | 10.5℃ | 13.0℃ | 12.2℃ | 10.2℃ | 9.8℃ | 7.8℃ | 7.6℃ | 6.5℃ | 7.5℃ | 13.0℃ | 5.2℃ | 9.0℃ | | | | | |
| 盲清水 | 内水面事務所 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | クリプトスピリジウム | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | ジアルジア | | | | | | | 不検出 | | | | | | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | 9.1℃ | 9.0℃ | 10.2℃ | 10.7℃ | 10.6℃ | 11.0℃ | 12.0℃ | 10.3℃ | 8.9℃ | 9.0℃ | 7.8℃ | 8.7℃ | 12.0℃ | 7.8℃ | 9.8℃ | | | | | |

| 名称 | 水源 | 採水場所 | 検査項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | max | min | 平均値 | | |
|-----------------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 旧 田 山 簡 水 | 頭山沢 | 田山滅菌室 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | | | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | | | | 7.7℃ | 8.1℃ | 9.7℃ | 10.3℃ | 11.3℃ | 12.1℃ | 9.6℃ | 9.0℃ | 7.8℃ | 6.5℃ | 5.5℃ | 7.0℃ | 12.1℃ | 5.5℃ | 8.7℃ | | |
| 旧 館 市 簡 水 | 比山 | 館市配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| 水温 | | | | 5.7℃ | 8.4℃ | 9.5℃ | 12.6℃ | 13.6℃ | 16.5℃ | 16.0℃ | 10.1℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.7℃ | 6.1℃ | 16.5℃ | 5.7℃ | 9.9℃ | | |
| 旧 荒 屋 簡 水 | 第1 第2 | 第1配水池 (黒滝) | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | 水温 | | | | 5.0℃ | 8.0℃ | 9.0℃ | 12.2℃ | 11.5℃ | 14.8℃ | 11.0℃ | 11.9℃ | 6.0℃ | 2.0℃ | 3.5℃ | 0.5℃ | 14.8℃ | 0.5℃ | 8.0℃ | |
| | 第4 | 第1配水池 (黒沢川) | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | 水温 | | | | 7.3℃ | 6.6℃ | 7.4℃ | 6.9℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.6℃ | 7.0℃ | 6.8℃ | 6.0℃ | 5.2℃ | 5.5℃ | 9.0℃ | 5.2℃ | 6.9℃ | |
| | 第3 | 第3水源地 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | |
| | | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | |
| | 水温 | | | | 8.0℃ | 8.1℃ | 9.4℃ | 8.6℃ | 9.5℃ | 9.5℃ | 10.0℃ | 8.6℃ | 7.0℃ | 7.0℃ | 7.2℃ | 4.5℃ | 10.0℃ | 4.5℃ | 8.1℃ | |
| | シロベヤチ | 第5配水池 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | |
| 嫌気性芽胞菌 | | | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| クリプトスピリウム | | | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| ジアルジア | | | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| 水温 | | | | 7.2℃ | 7.7℃ | 9.0℃ | 9.4℃ | 10.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 9.1℃ | 7.5℃ | 6.0℃ | 5.5℃ | 6.0℃ | 12.0℃ | 5.5℃ | 8.4℃ | | |
| 鍋越 | 鍋越導水管 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | | |
| | | 嫌気性芽胞菌 | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| | | クリプトスピリウム | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| | | ジアルジア | ----- | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ----- | ----- | 不検出 | ----- | 0個/100ml | 0個/100ml | 0個/100ml | | |
| 水温 | | | | 7.5℃ | 9.4℃ | 10.0℃ | 9.4℃ | 12.3℃ | 13.5℃ | 11.5℃ | 9.5℃ | 5.0℃ | 6.0℃ | 5.2℃ | 4.5℃ | 13.5℃ | 4.5℃ | 8.7℃ | | |