設計図書等に関する回答書

下記工事の設計図書等に関する質問について、下記のとおり回答します。

令和7年9月16日

八幡平市長 佐々木 孝 弘

記

- 1 工事名 市道十二林線改良舗装工事
- 2 工事場所 八幡平市 田頭 地内
- 3 質問事項及び回答

番号	質問事項	回答
1	経費について 交通誘導員を配置する予定なので、施工地域・工事場所の条件で一般交通影響有(2)-にて積算してありますか。	施工地域等補正について、一般交通影響有(2)-2により積算しています。
2	冬季労務費補正は設定されていますか。	設定していません。
3	単価5号路肩盛土の積込について条件をご教示願います。	土砂、土量50,000m ³ 未満としています。
4	単価14号小型擁壁について、均しコンクリートは積算で計上してありますか。	計上していません。
5	単価32号について、使用するトラッククレーンの規格をご教示願います。	クレーン装置付き2t級、吊能力2.9tとしています。
6	単価38号の型枠及び生コンについて、積算条件の構造物の種類についてご教示願います。	小型構造物としています。